

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.03011

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021419

Общество с ограниченной ответственностью "Богдановичский завод минерало-ватных плит" (ООО "БЗМП").  
Адрес: 623530, РОССИЯ, Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица Степана Разина, дом 60, корпус А. ОГРН: 1056604871553. Телефон: 83437625750. Факс: 83433117120.  
Электронная почта: bzmp@atomsk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Богдановичский завод минерало-ватных плит" (ООО "БЗМП").  
Адрес: 623530, РОССИЯ, Свердловская область, Богдановичский район, город Богданович, улица Степана Разина, дом 60, корпус А. ОГРН: 1056604871553. Телефон: 83437625750. Факс: 83433117120.  
Электронная почта: bzmp@atomsk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты,  
выпускаемые по ТУ 5762-001-78585697-2012 с  
изменениями №1-4 (См. Приложение – бланк № 0017515).  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).  
См. Приложение – бланк № 0017515.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 417-С/ТР-18 от 09.07.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ МСК.ОС1.Б02162 от 14.12.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.07.2018 по 10.07.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов  
инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.03011

(обязательная сертификация)

№ 0017515

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
<p>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты с содержанием синтетического связующего от 3% до 4,5%, марок: ИЗБА СУПЕР ЛАЙТ-30, ИЗБА ЛАЙТ-35, ИЗБА ЛАЙТ-40, ИЗБА СТАНДАРТ-45, ИЗБА СТАНДАРТ-50, ИЗБА СТАНДАРТ-60, ИЗБА ВЕНТИ-70, ИЗБА ВЕНТИ-80, ИЗБА ВЕНТИ-90, ИЗБА ФАСАД МС, ИЗБА ФАСАД ВС, ИЗБА ФАСАД-125, ИЗБА ФАСАД-135, ИЗБА ФАСАД-150, ИЗБА КРОВЛЯ-135, ИЗБА КРОВЛЯ-150, ИЗБА КРОВЛЯ-160, ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-90, ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-100, ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-110, ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-120, ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ-175, ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ-190, ИЗБА СЭНДВИЧ С-90, ИЗБА СЭНДВИЧ С-95, ИЗБА СЭНДВИЧ С-100, ИЗБА СЭНДВИЧ С-105, ИЗБА СЭНДВИЧ С-110, ИЗБА СЭНДВИЧ С-115, ИЗБА СЭНДВИЧ С-120, ИЗБА СЭНДВИЧ К-130, ИЗБА СЭНДВИЧ К-140, номинальной толщиной от 40 мм до 200 мм, плотностью от 27 кг/м<sup>3</sup> до 200 кг/м<sup>3</sup> включительно, выпускаемые по ТУ 5762-001-78585697-2012 с изменениями №1-4.</p>	<p>ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"</p>	<p>Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0  Группа горючести – НГ (негорючие)</p>



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signatures in blue ink)*

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов